

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.04385
(номер сертификата соответствия)

ТР 1380873
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ПЕНОПЛЭКС СПб". Адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, Сапёрный переулок, дом 1, литер "А". ОГРН: 1037843048870. Телефон (812)329-54-35, факс (812)329-54-21, E-mail: penoplex@penoplex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Филиал общества с ограниченной ответственностью "ПЕНОПЛЭКС СПб". Адрес: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, Чёрная речка, Шоссе Энтузиастов, д. 36. ОГРН: 1074708001081. Телефон (81368)96-340, факс (81368)515-41.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Продукция из плит полистирольных вспененных экструзионных: без антипирена типа ПЕНОПЛЭКС® БЛОК и с антипиреном типа ПЕНОПЛЭКС® БЛОК-ГЗ, изготовленная по ТУ 5767-002-54349294-2012 с изм. № 1. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 6754

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) по показателям - см. приложение бланк № 0530100.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 1. Протоколы испытаний: №№ М05980-ТР, М05981-ТР от 02.12.2014г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», ТРПБ.RU.ИН12 выдан 16.10.2014г. Федеральной службой по аккредитации.
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 6154/1(К)-ао от 11.10.2014г. ОС «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010г. Схема сертификации 4с.


ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.12.2014 по 01.12.2019

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия


И.И. Далбинш

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Г.С. Габриэлян



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ05.В.04385

(обязательная сертификация)

ТР

0530100

(учетный номер бланка)

Показатели пожарной опасности:

ПЕНОПЛЭКС® БЛОК-ГЗ:

группа горючести ГЗ по ГОСТ 30244-94 (нормальногорючие); группа воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402-96 (легковоспламеняемые); группа по дымообразующей способности ДЗ по ГОСТ 12.1.044 (ИСО 4589-84) п.4.18 (с высокой дымообразующей способностью); группа по токсичности продуктов горения Т3 по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.20 (высокоопасные);

ПЕНОПЛЭКС® БЛОК:

группа горючести Г4 по ГОСТ 30244-94 (сильногорючие); группа воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402-96 (легковоспламеняемые); группа по дымообразующей способности ДЗ по ГОСТ 12.1.044 (ИСО 4589-84) п. 4.18 (с высокой дымообразующей способностью); группа по токсичности продуктов горения Т3 по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.20 (высокоопасные).



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

И.И. Далбинш

Г.С. Габриэлян